



**Material Prüfinstitut  
Hellberg GmbH**

Am Kirchwege 2  
21379 Boltersen

Tel.: +49 4136 9123 50  
Fax: +49 4136 9123 55  
Email: info@mpi-gmbh.de  
Internet: www.mpi-gmbh.de

**Prüfzeugnis Nr.: 12 4346 - S / 07**

Datum: 17.04.2007  
Seite 1 von 2

**Auftraggeber:** Benecke-Kaliko AG  
Beneckeallee 40  
30419 Hannover  
Deutschland

**Auftragsnummer:** 200600420

**Auftrag vom:** 11.04.2007

**Art der Prüfung:** Einzelprüfung der rutschhemmenden Eigenschaft nach  
DIN 51130.

**Prüfmaterial:**

**Handelsübliche Bezeichnung:** Flightfloor Classic, U.-Nr 07-0606, NTF  
(gemäß Angaben des Auftraggebers) längs, Charge M2, Produkt Narbe 763

**Abmessungen Prüfkörper:** 100 cm x 50 cm (Länge x Breite)  
(nach DIN / BGR181)

**Oberfläche:** eben, strukturiert durch Prägung

**Format:** 100 x 50 cm

Die Seiten 1 und 2 des Prüfzeugnisses enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden

### Prüfung

**Datum der Prüfung:** 16.04.2007

**Prüfverfahren / -grundlagen:** **DIN 51130 (Ausgabe 2004-06):** Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr  
**BGR 181:** Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.

**Fugenbreite des Prüfbelages:** 0 cm

### Prüfergebnis

Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel: 9,3°

Mittelwert des Verdrängungsraums: nicht geprüft

**Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung:** R 9

**Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum:** entfällt

### Gültigkeit des Prüfzeugnisses

Mit Rücksicht auf mögliche Änderungen im Vorschriftenwesen (Prüfverfahren/ -grundlagen) und technische Neuerungen ist das Prüfzeugnis auf die Dauer von 5 Jahren, bis zum 17.04.2012, gültig. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse. Die Identität wird von der Prüfstelle nicht überwacht.

### Allgemeine Hinweise

Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPI nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.  
Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPI zulässig.

